



La goutte qui fait déborder le vase

Ce matin, les équipes Supply Chain (SC) ont bénéficié d'une « douche gratuite ».

Cet incident est dû à la non-évacuation des déchets stockés sur le toit du SA50, ayant provoqué l'obstruction du conduit d'évacuation.

Les équipes SC se sont mobilisées afin de répondre à l'urgence en :

- Cassant les dalles de plafond pour éviter les chutes,
- Nettoyant les sols,
- Réaménageant en urgence les postes de travail pour ne pas être dans l'eau.



La **CFE-CGC** a demandé, à titre de mesure conservatoire :

-  De pouvoir télétravailler pour les salariés qui le souhaitent,
-  La possibilité de rejoindre l'Open Space Direction.

Il faut maintenant réaliser rapidement :

- Le débouchage des évacuations afin d'éviter une récurrence,
- Le retrait du matériel humide sous toiture pour ne pas provoquer de moisissures,
- Le remplacement des dalles,
- L'organisation du retour progressif des salariés à leur poste de travail.

D'autres travaux en toiture sont programmés. Il faudra tenir compte du RETEX de cet incident pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

La **CFE-CGC** salue la réactivité des différents intervenants ayant permis de limiter la portée de cet incident.

Quand l'eau déborde, c'est toute l'organisation qui prend l'eau.



CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE !

