



CSSCT PPML FUITES EN TOITURE LES ACTIONS SE METTENT EN PLACE

Lors de la CSSCT ordinaire, les problèmes de fuites et d'infiltrations en toiture à la Forge et à la Fonderie ont été abordés. Grâce à la mobilisation des équipes et à l'engagement des référents désignés, un plan d'action concret est désormais en place.



Où en est-on ?

- 30 fuites majeures identifiées en toiture à la Forge, 10 à la Fonderie : un diagnostic complet a été réalisé.
- Priorisation des réparations : les travaux ont commencé, avec une accélération prévue sur les 3 prochains mois.
- Appels d'offres lancés en juillet 2025, et premières prestations engagées dès la rentrée.
- Des solutions palliatives (bâches, évacuations provisoires) sont déjà déployées en attendant les réparations définitives.

Les causes sont connues et seront traitées :

- Vétusté des revêtements d'étanchéité.
- Chéneaux et évacuations obstrués.
- Réseau enterré endommagé.

Des avancées concrètes :

- Remplacement de 2 canalisations percutées en Fonderie (pilier E5).
- Référents dédiés pour suivre les fuites et coordonner les interventions avec l'UTEE.
- Travaux ponctuels déjà réalisés (vestiaires femmes, parachèvement Fonderie).

La **CFE-CGC** salue ces initiatives et reste à vos côtés :

- Nous soutenons les équipes qui pilotent ce dossier et travaillons avec elles pour garantir la sécurité et le confort de chacun.
- Nous restons à l'écoute de vos retours sur le terrain pour signaler toute nouvelle fuite ou dysfonctionnement.

La **CFE-CGC** a bien conscience que la remise en état de l'étanchéité de la toiture représente un coût élevé impactant le prix de vente de nos pièces. Des arbitrages devront permettre de prioriser les travaux.

Pour la **CFE-CGC**, on se trouve au milieu du gué, avec les pieds dans l'eau, mais c'est une étape essentielle pour rejoindre l'autre rive et se retrouver au sec.



CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE !

